ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ» В РОССОШАНСКОМ, ОЛЬХОВАТСКОМ, КАНТЕМИРОВСКОМ, ПОДГОРЕНСКОМ РАЙОНАХ

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 394038, г. Воронеж
ул. Космонавтов, 21
Фактический адрес: 396650, Воронежская область, г. Россошь, ул. 50 лет СССР, 1а
телефон, факс: (47396) 2-73-92, 2-77-45
e-mail: rss@gsen5.vrn.ru
ОКПО 01661956, ОГРН 1053600128889
ИНН/КПП 3665049241/362702001

Аттестат аккредитации № ГСЭН.RU.ЦОА.037.03
Зарегистрирован в Реестре Системы «20» октября 2011г
Действителен до «20» октября 2016 г.
Зарегистрирован в Едином Реестре
№ РОСС RU.0001.510200 «20» октября 2011 г.
Свидетельство об аккредитации №9-АК от 26.02.2010г.
№64-АК от 19.07.2011г.
Действительно до «26» февраля 2015г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 485
от « 26 » февраля 2015 г.

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): Вода питьевая.

ЗАКАЗЧИК (НАИМЕНОВАНИЕ, ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС): Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Воронежской области в Россошанском, Ольховатском, Кантемировском, Подгоренском районах. Воронежская область, город Россошь, улица 50 лет СССР, дом 1-а.

ДАТА И ВРЕМЯ ОТБОРА ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): 19 февраля 2015 г. в 13 час. 35 мин.

ДАТА И ВРЕМЯ ДОСТАВКИ ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): 19 февраля 2015 г. в 17 час. 00 мин.

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ: 19 февраля 2015 г. – 26 февраля 2015 г.

ЦЕЛЬ ОТБОРА: на соответствие требованиям гл.1, п. 3 ст.1, гл. 4 ст. 23 Федерального закона РФ от 07 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», п. 3.4 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»глава II ГН 2.1.5.1315-03 «Предельно-допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования».

ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО, ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ИЛИ ФИЗИЧЕСКОЕ ЛИЦО, У КОТОРОГО ОТБИРАЛАСЬ ПРОБА (ОБРАЗЕЦ): Администрация Александровского сельского поселения, Воронежская область, Россошанский район, село Александровка, улица Ленина,

ОБЪЕКТ, ГДЕ ПРОИЗВОДИЛСЯ ОТБОР ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): Водопроводная колонка, Воронежская область, Россошанский район, село Александровка, улица Ленина, 34

КОД ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): **РК-485 б-06Р**

НД НА МЕТОДИКУ ОТБОРА: ГОСТ 31862-2012 «Вода питьевая. Отбор проб»

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ: образец отобран помощником врача по гигиене детей и подростков филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» в Россошанском, Ольховатском, Кантемировском, Подгоренском районах, Карташовым Е.С., в главы администрации Александровского сельского поселения БУтовченко В.И. Проба доставлена в лабораторию в опечатанном в количестве 1,5л. Основание: поручение ТО Управления Роспотребнадзора по Воронежской области в Россошанском, Ольховатском, Кантемировском, Подгоренском районах №14-29 от 09.02.2015 г. Протокол отбора проб объектов окружающей среды от 19.02.2015 г.

Лицо ответственное за оформление протокола: _____ Фоменко Л.В.
Подпись

Руководитель ИЛЦ: _____ Гридасова Л.Н.
Подпись

МП

КОД ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): **РК-485б-06Р**

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ:

№ ПП	ОПРЕДЕЛЯЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ	РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ, мг/дм^3	ГИГИЕНИЧЕСКИЙ НОРМАТИВ, НЕ БОЛЕЕ, мг/дм^3	НД НА МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
1	2	3	4	5
1.	Запах	0 балл	2 балл	ГОСТ 3351-74
2.	Привкус	0 балл	2 балл	ГОСТ 3351-74
3.	Цветность	менее 1,0 градусы	20+4 градусы	ГОСТ 31868-2012
4.	Мутность	менее 0,6 по каолину	1,5+0,3 по каолину	ГОСТ 3351-74
5.	Нитраты (по NO_3^-)	11,1 ± 2,0	45,0+6,8	ГОСТ 18826-73
6.	Жесткость общая	5,7 ± 0,9 ^{0}Ж (мг-экв./л)	7,0+1,05 ^{0}Ж (мг-экв/л)	ГОСТ 31865-2012 Метод А
7.	Общая минерализация (сухой остаток)	501,0 ± 50,1	1000,0+100,0	ГОСТ 18164-72
8.	Хлориды (Cl^-)	29,5 ± 6,6	350,0+52,5	ГОСТ 4245-72
9.	Железо (Fe, суммарно)	0,07 ± 0,02	0,3+0,08	ГОСТ 4011-72
10.	Фториды (F^-)	0,33 ± 0,06	1,5+0,2	ГОСТ 4386-89
11.	Бор (B, суммарно)	менее 0,2	0,50+ 0,25	РД 52.24.389-2011
12.	Аммиак и ионы аммония	0,04 ± 0,02	1,5+0,3	ГОСТ 4192-82
13.	Нитриты ($NO2^-$)	0,007 ± 0,004	3,3+0,8	ГОСТ 4192-82
14.	Сульфаты (SO_4^{2-})	164,4 ± 18,1	500,0+55,0	ГОСТ 31940-2012 (метод 3)

*нормативы в соответствии с п. 3 ст. 1, п. 4 ст. 23 Федерального закона РФ от 07 декабря 2011г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОВОДИЛИ:

ДОЛЖНОСТЬ	Ф.И.О.	ПОДПИСЬ
Фельдшер-лаборант	Дюдина Е.С.	
Лаборант	Переверзева В.В.	

Заведующий отделом лабораторного контроля Украинский Е. С.

Протокол характеризует исключительно испытанный образец (пробу) и подлежит воспроизведению только с согласия ИЛЦ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ» В РОССОШАНСКОМ, ОЛЬХОВАТСКОМ, КАНТЕМИРОВСКОМ, ПОДГОРЕНСКОМ РАЙОНАХ

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
№ 737 от « 26 » февраля 2015г.

На протокол испытаний от « 26 » февраля 2015г. № 485

Испытательный Лабораторный Центр филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» в Россошанском, Ольховатском, Кантемировском, Подгоренском районах.
(наименование лаборатории)

Вода питьевая
(наименование пробы (образца))

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Доставленная проба воды питьевой

из водопроводной колонки

по адресу Воронежская область, Россошанский район, село Александровка, улица Ленина, 34

в проведенном объеме исследований на химические показатели

соответствует

требованиям гл.1, п. 3 ст.1, гл. 4 ст. 23 Федерального закона РФ от 07 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», п. 3.4 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (в ред. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 07.04.2009 г. №20, Изменений №2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.02.2010 №10, с изм., внесенными Изменением №3, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.06.2010 №74), глава II ГН 2.1.5.1315-03 «Предельно-допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования» (в редакции изменения и дополнения №1 от 28.09.2007г, изменения №2 от 16.09.2013г.)

Эксперт: Врач по общей гигиене
(должность)

Сертификат эксперта: №2147
выдан от 26.04.2014 г. действителен до 26.04.2019 г.
(№ и дата сертификата эксперта)

Ларина Л.Л.
(ФИО эксперта)